



Téléphone : +33 (0)3 20 92 16 54
Télécopie : +33 (0)3 20 92 23 55
E mail : contact@winckelmans.com
Internet : <http://www.winckelmans.com>

B.P. 10147 – 584, avenue de Dunkerque
59461 LOMME CEDEX

CERTIFICAT DE TEST **Propriétés anti-glissance sur surfaces humides – pieds nus**

Matériel testé : Grès Cérame fin vitrifié

Référence produit : 020CA0 (carré)

Dimensions : 20 x 20 x 3.7 mm

Coloris : Blanc

Surface : plane

Information sur la préparation du produit testé:

Largeur de joint: 2.5 mm

Type de joint: ciment

Fabricant:

Etablissements Winckelmans
584, Avenue de Dunkerque
59461 Lomme Cedex
France

Contractant:

Etablissements Winckelmans
584, Avenue de Dunkerque
59461 Lomme Cedex
France

Contrat du: 24 / 02/ 2011

Institut: Säurefliesner – Vereinigung E.V., 30938 Burgwedel, Germany

Date du test : 25/ 03/2011

Numéro de certificat: 50961101.001

Origine de l'échantillon: contractant, avec envoi à l'institut de recherche

Description du test: DIN 51097 : «Tests sur revêtements de sol »; Détermination des caractéristiques anti-glissance; surfaces humides - pieds nus ; procédure de contrôle ; Plan incliné version 11/92 ; exigences du Kuratorium « revêtements anti-glissance – Liste NB »

Résultat du test : angle moyen de 28°

Evaluation : les exigences d'anti-glissance pour le domaine d'utilisation C sont remplies.